



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru <http://www.zural.gosnadzor.ru>

Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак
(место составления акта)

" 17 " мая 20 19 г.
(дата составления акта)
17 ч 00 мин
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-14/1920-рп/П

Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Стерлитамакский
профессионально-технический колледж (далее
ГБПОУ СПТК), ИНН 0268013363, ОГРН
1020202085970

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

Комиссией Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в составе:

Мухаррямов Фануз Хубетдинович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора

В результате проверки проведенной на основании распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от № 1920-рп от 29.03.2019г «О проведении внеплановой выездной проверки ГБПОУ СПТК в исполнении приказа руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 февраля 2019 года № 44 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 года № ДК-П9-254 в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский профессионально-технический колледж, ИНН 0268013363, ОГРН 1020202085970, 453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Александра Невского, д. 27.

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 250 Вам предписывается:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ №	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа	Срок устранения нарушений
1.	Отсутствуют в организации на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.4.5., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	26.08.2019.
2.	Учреждение не обеспечило покрытие пола в закрытых распределительных устройствах защитой от образования цементной пыли. (учебные корпуса №№1,2)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.2.10., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	26.08.2019
3.	Отсутствует организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 1.2.3., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	26.08.2019
4.	В учреждение не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках	Пункт Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.7.16., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	26.08.2019
5.	В учреждении не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	Пункт 3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством	26.08.2019

	юстиции Российской Федерации, регистрационный №41781 от 13 апреля 2016 г.)	
--	--	--

1. Разработать план устранения нарушений выявленных в ходе проверки и отраженных в акте проверки № 29-14/1920-рп/А от 17.05.2019 г.;


2. Не позднее 26.08.2019г направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, 14, (e-mail: aup@priuralnadzor.ru) уведомление о принятых мерах по организации исполнения предписанных ГБПОУ СПТК мероприятий, указанных в настоящем предписании и план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законодательством сроки

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Республике Башкортостан Западно-
Уральского управления Ростехнадзора



(подпись)

Ф.Х. Мухаррямов

(фамилия, инициалы)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор ГБПОУ СПТК




(подпись)

Поваров Александр
Сергеевич

(фамилия, инициалы)

17.05.2019г

(дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)